

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)  
350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 тел./fax: (861) 262-20-09

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
353730, ст. Каневская, ул. Резникова В.Ф., 50А тел./fax: (86164) 7-05-01, E-mail: 22-ogpn@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 15/1/5  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  
школа № 3 имени Ф.Я. Бурсака муниципального образования Каневской район

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),  
владельца собственности, имущества и т.п.)

с 03.02.2020 года по 02.03.2020 года проведена плановая/выездная проверка за соблюдением  
требований норм пожарной безопасности зданий, территории находящейся по адресу:  
Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Каневская ул. Чигиринская, 72.

Государственный инспектор Каневского района по пожарному надзору - инспектор ОНД и  
ПР Каневского района, майор внутренней службы Христюк Дмитрий Александрович

совместно с: Директор Приймак Игорь Николаевич

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные при проведения мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Установить на дверях в лестничной клетке приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах в лестничной клетке левой части здания и на 2-ом этаже центральной лестницы	п. 6.18 СНиП 21-01-97* п.36 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 25.04.2012 года № 390.	01.07.2020	
2.	Обеспечить наличие на дверях помещений кухни, электрощитовой, гаражей, подсобных помещений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	01.07.2020	
3.	Установить противопожарные двери и люк в помещении кухни с пределом огнестойкости не менее EI 30	п. 5.14 СНиП 21-01-97*, ст. 88. Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №	01.07.2020 <sup>4</sup>	

		123-ФЗ,		
4.	В здании школы установить эвакуационное освещение на путях эвакуации, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 6.22 СНиП 21-01-97*	01.07.2020	
5.	Оборудовать выход на чердак закрепленной стальной стремяжкой	п. 8.4* СНиП 21-01-97*	01.07.2020	
6.	Провести эксплуатационные испытания ограждения на кровле, с составлением соответствующего протокола испытаний	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	01.07.2020	
7.	Отделить вестибюль от коридоров и смежных помещений противопожарными дверьми 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30	п. 7.24 СНиП 21-01-97*	01.07.2020	
8.	Обеспечить наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты 2-го этажа	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	01.07.2020	
9.	Обеспечить здание и территорию школы источниками противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами	ст. 62 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

01.07.2020 г.

(дата)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе  
руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной  
безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в  
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на  
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено  
соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Каневского района  
майор вв. службы Христюк Д.А.

(фамилия, имя, отчество государственного (ых) инспектора (ов)  
по пожарному надзору, проводящего (их))

«02» марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«02» марта 2020 г.



Директор МБОУ СОШ № 3

(должность, Ф.И.О.)

Приймак Игорь Николаевич

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

**ПРЕДПИСАНИЕ № 137 п-28-2019**  
должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 20 » июня 2019г.

ст-ца Каневская

При проведении внеплановой выездной проверки по распоряжению № 333 п-28-2019 от 06.06.2019г. муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3. Краснодарский край, ст-ца Каневская, ул. Чигиринская, 72 выявлены нарушения санитарного законодательства: на момент проверки на открывающихся окнах в кабинетах №4, №5 на одном окне из трех отсутствует сетка от залета кровососущих насекомых, в кабинете №15 на открывающейся форточке окна сетка с дефектом, имеется дырочка, повреждение.

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**1. Устранить нарушения санитарного законодательства:**

Пункт, статьи нормативных актов, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений
1. В кабинетах №4, №5, №15 обеспечить открывающиеся окна сетками от залета кровососущих насекомых в соответствии с требованиями п. 6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10	<u>21.06.</u> <u>2019г.</u>

2. Принять к неукоснительному соблюдению требования ст.24 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

3. О выполнении настоящего предписания прошу уведомить письменно начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах С.Н. Сидорского по адресу ст.Каневская, ул.Герцена,82 в срок **до «21» июня 2019 г.**

4. Ответственным за выполнение предписания является: МБОУ СОШ № 3, в лице законного представителя.

5. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена частью 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленным действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт

*Береза*

Береза Наталья Юрьевна

Предписание получил: директор МБОУ СОШ № 3 Приймак Игорь Николаевич

20.06. 2019г